



Crans, le 14 février 2022

**Rapport de la commission des travaux concernant le préavis no 09/22 relatif à la demande de crédit de CHF 127'700 HT pour le chemisage de deux collecteurs EU et d'un collecteur EC le long de la rue du Bugnon.**

Monsieur le Président  
Mesdames, Messieurs,

La Commission s'est réunie le Lundi 7 février 2022 en présence de Messieurs Bernard Henrioux, municipal responsable des canalisations EU-EC et M. Thierry Nydegger, ingénieur, du bureau Schenk SA en charge du dossier. Nous avons reçu toutes les réponses aux questions posées.

Suite à la rupture de la canalisation d'eau potable sous pression à l'automne 2021 se situant au début de la rue du Bugnon, le revêtement bitumeux s'est dégradé provoquant un important affaissement par endroit.

Au vu des dégâts constatés, la conduite sous pression ainsi que le revêtement bitumeux doivent être remplacés par les Services Industriels responsables du réseau d'eau potable.

De ce fait, il nous paraît opportun de réaliser les travaux de gainage des conduites d'eau claire (rue du Bugnon) ainsi que celles d'eau usée (parcelles riveraines no 112/113/513/423/115) en coordination avec les SI afin de limiter les coûts à la charge de la commune ainsi que les nuisances supportées par les riverains. (gestion du trafic automobile + parking)

En ce qui concerne les travaux de génie civil, l'entreprise SCRASA a été choisie par les SI à des prix négociés dont nous bénéficierons.

Les coûts d'installation de chantier sont entièrement pris à la charge des SI et les coûts de génie civil nous concernant se limiteront à la réfection des regards afin de permettre la bonne exécution des travaux de gainage.

A l'heure actuelle, seule une entreprise de gainage (KSS) a répondu à l'appel d'offre, nous assurant ainsi un montant plafonné pouvant être vu à la baisse en fonction des autres offres rentrées d'ici-là.

Les travaux seront réalisés à partir du mois d'avril afin de réunir les meilleures conditions d'interventions

Par souci de transparence, notre commission souhaite un agenda des travaux d'entretien du réseau d'eau EC-EU par secteur géographique planifié sur le long terme.

Au vu de ce qui précède, la commission recommande au conseil d'accepter le préavis 9/22 tel que présenté.

Jacques Pelichet :

Nathalie Sauvain :

Jean-Christophe Pradervand :

Yves Creteigny :

Gilles Pilloud ( Rapporteur) :